

3, rue de l'industrie - Z.I. des Sablons - 89 101 Sens Cedex CS 50166

Tél : +33 3 86 64 73 73 - Fax : +33 3 86 95 21 83

BALLON combi-pack 3 tampon

| Combi-pack 3 tampon en jaquette M1 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|
| Volume ballon (en L) | Unités | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Données ERP selon règlement 812/2013 | | | | | |
| Marque commerciale | - | CHAROT SA | | | |
| Référence du modèle | - | 26010 | 26011 | 26012 | 26013 |
| Classe d'efficacité énergétique | - | C | | D | A |
| Pertes statiques | W | 64 | 79 | 101 | 58 |
| Capacité de stockage réelle | L | 157 | 200 | 297 | 471 |
| Précautions à prendre pendant l'assemblage, l'installation ou l'entretien | | Voir notice technique | | | |

MAJ 21/07/2025